



Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Neuvoo ohjeiden perusteella myös muita käsismuuttimien käyttäjiä. Käyttöohjeet on luettava ennen kuin sammuttin sijoitetaan / asennetaan paikalleen tai ennen sen käyttöönottoa.

- Käsismuuttimia koskevia kansallisia asetuksia ja määräyksiä tulee ensisijaisesti noudataa!
- Käytäjät on mahdollisuksien mukaan opettettava käyttämään sammutinta. Sen väärinkäytöstä aiheutuviin vaaroihin on kiinnitettyä huomiota. Sammutin ei saa joutua lasten käsiin!
- Tarkoituksenmukainen käyttö on salittu sammuttimessa olevan kuvakkeilla varustetun käyttöohje-etuksen mukaan.
- Sammutesuihku ei saa suunnata henkilöitä kohti. Jos sammutetaan henkilöpaloa, esim. palavia vaatteita, tulee henkilöön pitää yhden metrin vähimmäisetäisyys.
- Käsismuuttimen avaaminen ja kunnossapitotyöt on salittu ainoastaan Turvateknikien keskuksen (TUKES) hyväksymälle sammutinhuoltoliikeelle. Kunnosspaitotöössä tulee aina noudataa voimassa olevia mallikohtaisia tarkastus- ja huolto-ohjeita.
- Toiminnan harjoittajan tehtävään on määritellä laitteen elinikä. Määrittelyn tulee perustua vaara-analyysiin, jossa on otettava huomioon käyttöolo-suhteet. Mahdollisesta materiaalin väsyymyksestä johtuen suosittelemme, että elinän määritelyssä ei ylitetä 20:tä vuotta.
- Painemittarilla varustetut sammuttimet: Jos mittarin osoitin on punaisessa ketässä pitää sammutin toimittaa huoltoon.
- Säiliö on paineen alainen. Käsismuutinta ei saa käsitellä väkivaltaisesti eikä sitä saa avata väkisin.
- Jos säiliö tai sen hallintalaitteet ovat vioittuneet tai ruostuneet, tulee laite antaa ammattihenkilön korjattavaksi.
- Käsismuutinta ei saa muuttaa esim. hitsaamalla tai juottamalla säiliötä.
- Käsismuutin on pidettävä puhtaana. Puhdistukseen on käytettävä kosteaa pyyhettä, ei aggressiivisia puhdistusaineita.
- Säiliötä saa käyttää ainoastaan käsismuuttimien säiliöön.
- Käsismuutinta ei saa jättää auringonpaisteesseen eikä muutenkaan auringon vaikutuksen alaiseksi.
- Sammutin tulee toimittaa jätehuoltoon täydellisesti tyhjennettynä ja paineetomana, jätehuollon saa suorittaa ainoastaan tähän tehtävään hyväksytty yritys.
- Ajoneuvossa sammutin on aina kiinnitettyä pidikkeisiin. Ainoastaan valmistajan suosittelemien pidikkeiden käyttö on sallittu. Sammutin tulee kiinnittää siten, ettei tärinä tai liike aiheuta sille vahinkoja ja kiinnityksen tulee estää laitteen tahaton irtoaminen.
- Käsismuuttimen saa luovuttaa toiselle henkilölle ainoastaan käyttöohjeen kanssa!
- Sammutinsäiliöt Ø 150 mm alkaen: Suurin paineen muutos 0 bar - 23 bar, maks. kuormituksen muutos 500
- Sammuttimen säiliöt Ø 110 mm asti: Suurin paineen muutos 0 bar - 18,5 bar, maks. kuormituksen muutos 500

Sammuteella varustetun käsismuuttimen toiminnalliset tekniset tiedot (käyttäjän tiedot)

Säilytyslämpötila (sammuteekohtainen): katso laitteeseen kiinnitettyä käyttöohje-etuksiä

Nimelliskäytölpaine (paineellinen käsismuutin) +20°C tai ponnekaasu (ponnepullollinen käsismuutin): katso laitteeseen kiinnitettyä käyttöohje-etuksiä Sammuttimeen kiinnitetyn käyttöohje-etuksen tiedot kuten nimelliskäytölpaine, sammuttemääriä tai ponnekasumassa koskevat käyttövalmista, sammuteella varustettua käsismuutinta. Näitä arvoja on ehdottomasti noudataettava.

Valmistusvuosi ja -numero, ks. säiliössä oleva stanssauksia.

Bruksanvisning

Sikkerhetsforskrifter



Les grundig gjennom denne bruksanvisning og gi informasjonene videre til eventuelle andre brukere av brannsluknings-apparatet. Les gjennom bruksanvisningen før oppsetting/montering på bruksstedet, resp. før førstegangs bruk.

- Siste utgave av Nasjonale forskrifter for vedlikehold av brannslokke må behandles som en prioritert oppgave.
- I den grad det er mulig må brukeren være fortrolig i omgang med brannslukningsapparater og være gjort oppmerksom på farene ved misbruk. Mindre barn skal holdes borte fra slukningsapparatene!
- Hensiktmessig bruk ifølge påtrykt tekstbilde med bildesymbol.
- Strålen med slukningsmiddel må ikke rettes direkte på personer. Det må holdes en minsteavstand på 1 m ved slukking av antente personer.
- **Bare personer med godkjent sertifikat (personer med godkjenningskurs fra produsent og/eller autorisert firma og bestått eksamen) kan åpne eller foreta reparasjoner/service på brannslokke i flg. vedlikeholdsinstruks.**
- Operatøren skal fastslå apparatens levetid ved hjelp av en fareanalyse. Dette skal skje under reale driftsbetingelser. På grunn av en mulig materialetrhethet anbefaler vi på det sterkeste at levetiden ikke overskridt 20 år.
- Brannslokker med manometer: Dersom viseren befinner seg på rødt felt, må denne slokken kontrolleres før bruk.
- Beholderen kan stå under trykk, ikke utsett brannslukningsapparatet for kraftpåvirkning utenfra, ikke bruk makt ved åpning av apparatet.
- Skadet eller korroderte beholdere og armaturer skal erstattes av en sakkyndig person.
- Det må ikke foretas noen endringer, f. eks. ved sveising eller loddning på beholderen.
- Hold brannslukningsapparatet rent, ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, rengjør bare med en fuktig klut.
- Beholderen må bare brukes som brannslukningsapparat.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys og -påvirkning.
- Brannslukningsmiddel og fullstendig tomt trykkløst brannslukningsapparat avhenges kun av sertifiserte avhendingsbedrifter.
- I kjøretøy skal brannslukningsapparatet alltid være festet. Det skal kun brukes holdere som er anbefalt av produsenten. Brannslukningsapparatet festes slik at det ikke blir skadet eller revet ut av holderen. Dette gjøres pga. vibrasjoner hhv. bevegelser som kan oppstå.
- Bruksanvisning må følge med når brannslukningsapparater gis videre til tredjemann!
- Brannslokker fra beholder Ø 150 mm: Full trykkskifte 0 bar til 23 bar, maks. 500 lastveksling
- Brannslokker til beholder Ø 110 mm: Full trykkskifte 0 bar til 18,5 bar, maks. 500 lastveksling

Funksjonstekniske data for brannslukningsapparatet med slukningsmiddel (bruksdata)

Funksjonstemperaturområdet (vedr. slukningsmiddel): se tekstbilde/bildesymbol
Nominelt driftstrykk (konstant trykk/slukningsapparat) ved +20°C eller drivgas mengde (oplading/brannslukningsapparat): se tekstbilde/bildesymbol
De data som er angitt på teksts bildet, og som refererer seg til apparatet, som funksjonsområdet, nominelt driftstrykk, slukningsmiddelmengde, drivgas mengde, resp. -trykk, gjelder for driftsklart brannslukningsapparat med slukningsmiddel. De oppgitte verdier må absolutt overholdes og må under ingen omstendighet overskrides! Produktionsår og produksjons nummer se pregning på beholder.

Bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och lämna informationerna vidare till andra tankbara användare av brandsläckaren. Det ska ske innan den ställs upp/monteras på sin plats, alternativt innan den används för första gången.

- Beakta gällande nationella föreskrifter vid underhåll av brandsläckaren.
- Om möjligt, informera användarna om hur brandsläckare används och klargör riskerna vid missbruk. Håll småbarn borta från brandsläckare.
- Den riktiga användningen beskrivs med instruktionstext och illustration på brandsläckaren.
- Rikta in släckmedelsstrålen direkt på en person. Håll minst 1 meters säkerhetsavstånd vid släckning av brinnande kläder på en person.
- Underhåll, omladdning samt öppning av brandsläckaren får endast utföras av utbildad serviceman samt i enlighet med senaste versionen av tillverkarens instruktioner.
- Apparatens livslängd måste fastställas av användaren baserat på en riskutvärdering under iakttagande av driftsvillkoren. Grundat på möjlig materialutmattnings rekommenderar vi starkt att inte överkrida en livslängd på 20 år.
- Brandsläckare med manometer. Om manometer står på rött skall släckaren omgående åtgärdas.
- Behållaren kan stå under tryck. Utsätt den inte för våld utifrån och öppna den inte heller med väld.
- Låt en sakkunnig servicetekniker byta ut skadade eller rostiga behållare respektive armaturer.
- Det är inte tillåtet att göra några förändringar, t ex att svetsa eller löda, på behållaren.
- Håll brandsläckaren ren. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, utan rengör den bara med en fuktig trasa.
- Behållaren får endast användas som brandsläckarbehållare.
- Utsätt den inte för direkt solljus eller solpåverkan.
- Låt endast erkända avfallshanteringsföretag ta hand om släckmedel och helt tömda trycklösa brandsläckare.
- Sätt alltid fast brandsläckaren ordentligt i fordon. Använd bara fästen som rekommenderats till tillverkaren. Fäst brandsläckaren så att den inte skadas vid förväntade vibrationer och rörelser eller t.o.m. faller ur fästet.
- Överlämna aldrig brandsläckaren till tredje person utan den här bruksanvisningen
- Brandsläckare med ytterdiameter från 150 mm: Full tryckväxling från 0 bar till 23 bar, max 500 lastväxlingar
- Brandsläckare med ytterdiameter till 110 mm: Full tryckväxling från 0 bar till 18,5 bar, max 500 lastväxlingar

Funktionsteknisk data om brandsläckaren inklusive släckmedel (användardata)

Funktionstemperaturområde (släckmedelsrelaterad): se anvisning på släckaren Nominellt drifttryck vid +20°C eller drivgasvolym (omladdningsläckare): (gäller trykladdad släckare): se anvisning på släckaren

De på brandsläckarens etikett angivna uppgifter om funktionsområde, nominellt drifttryck, släckmedelsmängd, drivgasvikt resp. -tryck gäller för endriftklar brandsläckare inklusive släckmedel. De uppförda värdena måste absolut följas och får aldrig över- eller underskridas! Tillverkningsår och tillverkningsnummer framgår av behållarens prägling.

DK Betjeningsvejledning

Sikkerhed

 Denne driftsvejledning skal gennemlæses omhyggeligt, og oplysningerne skal gives videre til eventuelle andre brugere af brandslukkeren. Driftsvejledningen skal læses før opstilling / montage på bestemmelsesstedet resp. før første anvendelse.

- Vedrørende anvendelse af hånddsslukkere har nationale bestemmelser i de til enhver tid gyldige udgaver altid forrang.
- Hvis det er muligt, skal brugerne instrueres i håndtering af brandslukkere og oplyses om risikområder ved misbrug. Småbørn skal holdes væk fra brandslukkere!
- Bestemmelsesmæssig anvendelse ifølge påtrykt tekst med pictogrammer.
- Slukningsmiddelstrålen må ikke rettes direkte mod personer. Ved bekæmpelse af ild på brændende personer skal der holdes en minimumsafstand på 1 meter.
- **Kun personer, som har gennemgået special kurser hos fabrikanten eller importøren, må foretage årligt serviceeftersyn, fyldning og periodisk undersøgelse. Det er endvidere en betingelse, at det firma, som personen er ansat hos, er i besiddelse af de til enhver tid gyldige genopladningsmanualer for de forskellige modeller.**
- Apparatets levetid skal fastlægges af den driftsansvarlige på baggrund af en risikovurdering, som skal tage højde for driftsbetingelserne. Vi anbefaler indtrængende, at en levetid på 20 år ikke overskrides, da der kan opstå materialetræthed.
- Ildslukkere med manometer: Såfremt viseren på manometret befinner sig i det røde område, skal ildslukkeren omgående bringes i funktionsduelig stand igen (reparereres).
- Beholderen kan være under tryk, og brandslukkeren må derfor ikke udsættes for vold eller abnes ved anvendelse af vold.
- Beskadigede eller korroderede beholdere eller armaturer skal udskiftes af en sagkyndig person.
- Der må ikke udføres ændringer på beholderen, f.eks. ved svejsning eller lodning.
- Hold beholderen ren, og undgå brug af aggressive rengøringsmidler. Al rengøring skal ske med en fugtig klud.
- Beholderen må kun anvendes som beholder for brandslukker.
- Må ikke udsættes for direkte sollys og -påvirkning.
- Lad kun anerkendte destruktionsvirksomheder bortskaffe slukningsmidlet og de helt tørte, trykløse brandslukkere.
- Brandslukkerne skal altid anbringes fast i køretøjet. Brug **kun** holdere, som er anbefalet af producenten. Fastgør brandslukkerne, så de ikke beskadiges på grund af vibrationer eller bevægelser, som kan forventes, eller endog kan falde ud af holderen.
- Brandslukkere må kun videregives med tilhørende betjeningsvejledning.
- Ildslukkere med en diameter på Ø 150 mm: Fuldt trykskift 0 bar til 23 bar, maks. 500 belastningsskift
- Hånddsslukkere med beholder maks. Ø 110 mm: Fuldt trykskift 0 bar til 18,5 bar, maks. 500 belastningsskift

Funktionstekniske data for brandslukker med slukningsmiddel (brugerdata)

Funktionstemperaturområde (afhængigt af slukningsmiddel): Se påtrykt tekst / pictogram

Nominelt driftstryk (brandslukker med permanent tryk) ved +20°C: Se påtrykt tekst / pictogram eller drivgasmasse (opladelig brandslukker): Se påtrykt tekst / pictogram . De i den påtrykte tekst anførte udstyrspecifikke data som funktionsområde, nominelt driftstryk, slukningsmådlemængde, drivgasmasse resp. -tryk gælder for driftsklar brandslukker med slukningsmiddel. De anførte værdier skal altid overholdes og må under ingen omstændigheder over- eller underskrides! Fremstillingsår og beholdernummer er præget i beholderen.

LT Naudojimo instrukcija

Saugos nuorodos

-  Atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir informaciją taip pat perduokite kitiemis potencialiems gesintuvu naudotojams. Prieš gesintuvu įrengimą ar sumontavimą paskirties vietoje bei prieš jį naudojant pirmą kartą, būtina perskaityti šią naudojimo instrukciją.
- Dirbant su gesintuvaus pirmiausia vadovaujamasi tai reglamentuojančiais nuostatais.
 - Asmenims, kurie susiduria su gesintuvu ar jį naudoja, kylanti rizika turi būti sumažinta iki minimalios, kiek tai įmanoma. Saugokite gesintuvą, kad jo nepasiektų vaikai!
 - Naudokite gesintuvą vadovaudamiesi informacinių paveikslėliais su piktogramomis.
 - Nenukreipkite purškiamų miltelių srovės tiesiai į asmenį. Gesinant degant asmeni, tarp jo ir gesintuvu turi būti ne mažesnis negu 1 metro atstumas.
 - Atidaryti bei atliktį gesintuvu aptarnavimo darbus gali tik atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys (gesintuvų gamintojų specialiai apmokytais personalas, pvz., įgalioti klientų aptarnavimo darbuotojai), laikantis naujausių priežiūros nurodymų.
 - Prietaiso ekspluatavimo trukmę naudotojas turi nustatyti pagal pavojingumo įvertinimą, atsižvelgdamas į ekspluatavimo sąlygas. Dėl galimo medžiagų nuovargio primygtinai rekomenduojame nustatyti ne ilgesnę, kaip 20 metų ekspluatavimo trukmę.
 - Ugunsdžiamais aparāts ar manometru: Kad spiediena rādījums atrodas sarkanajā zonā, ugunsdžiamais aparāts ir nekavējoties įjāsalabojamas.
 - Gesintuvu korpusas atlaiko slėgi; nepažeiskite jo išoriniai veiksmai, atidarydami nenaudokite jėgos.
 - Sugedusius arba korozijos pažeistus balionus bei armatūrą turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 - Gesintuvu negalima modifikuoti, pavyzdžiu, lituojant jo korpusą.
 - Pasirūpinkite, kad gesintuvas visada būtų švarus, valydami naudokite tiktais neagresyviais valymo priemones, valykite tiktais drėgnu skudurėliu.
 - Korpusą galima naudoti tiktais kaip gesintuvu korpusą.
 - Nelaikykite gesintuvu vietose, veikiamų tiesioginių saulės spinolių.
 - Gesinamasis priemonės ir sukomplektuotas tuščius gesintuvus, kuriuose néra padidinto slėgio, leidžiama utilizuoti tik įgaliotoms atliekų tvarkymo įmonėms.
 - Gesintuvus automobiliuje visada tinkamai pritrivinkite. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus laikiklius. Gesintuvus pritrivinkite taip, kad jų nesugadintų tikėtina vibracija ir judėjimas, ir kad jie neiškristų iš laikiklių.
 - Tretiesiems asmenims gesintuvą visada perduokite kartu su jo naudojimo instrukcija!
 - Ugunsdžiamie aparāti: konteineria Ø 150 mm: Slėgio pasikeitimai nuo 0 barų iki 23 barų, maks. 500 kartų
 - Ugunsdžiamie aparāti līdz konteineria Ø 110 mm: Slėgio pasikeitimai nuo 0 barų iki 18,5 barų, maks. 500 kartų

Miltelinų gesintuvų funkciniai techniniai duomenys (naudojimo duomenys)

Veikimo temperatūros diapazonas (milteliams): žr. iliustraciją / piktogramą
Darbinis slėgis (nenutrūkstamo veikimo slėgio veikiamiems gesintuvams) esant +20°C temperatūrai: žr. iliustraciją / piktogramą
arba išstumimo priemonės masė (pripiildomiems gesintuvams): žr. iliustraciją / piktogramą

Illiustracijoje pateikiami nuo įrenginio priklausantys techniniai duomenys, pavyzdžiu, veikimo temperatūros diapazonas, darbinis slėgis, miltelių masė, išstumimo priemonės masė ar slėgis, galioja paruoštiems naudoti milteliniams gesintuvams. Nurodytų reikšmių laikytis priviloma ir jokiui būdu negalima viršyti ar nesielti! Pagaminimo metai ir numeris įspaushti ant baliono.

EE Kasutusjuhend

Ohutusalane informatsioon

-  Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja edastage see informatsioon ka teistele võimalikele tulekustutile kasutajatele. Enne ettenähtud kohale paigaldamist / monteerimist või esmakordset kasutuselevõttu lugeda see kasutusjuhend läbi.
- Tulekustuti kontrollimisel ja hooldamisel ning kontroll- ja hooldusvälapse pikkuse määramisel tuleb lähtuda kustuti asukohariigi seadusandlustest.
 - Kui võimalik, tuleb tulekustuti kasutajaid instrueerida ja nende tähelepanu juhtida väärkasutuse ohtudele. Väikesed lapsed tuleb tulekustutitest eemal hoida! Kustutit tuleb kasutada vastavalt etiketil esitatud kasutusjuhendile ja piktogrammidele.
 - Kustutusjuga mitte suunata otse inimestele. Pölvate inimeste kustutamisel peaks kinni pidama 1 meetristest minimaaldistantsist.
 - Kustutit avada ja hooldustöid teha tohib ainult kohalikus seadusandluses reguleeritud alustel erikoolituse saanud personal uusima hooldusjuhendi alusel.
 - Seadme tööea peab kasutaja määrama kindlaks ohu hindamise teel, arvestades keskkonnatingimusi.
 - Rõhunäitriga tulekustutid: Kui rõhunäit asub punasel alal, siis tuleb korraldada kustuti viivitamatu hooldus.
 - Mahuti võib olla rõhu all, mitte rakendada väljastpoolt jõudu tulekustuti kallal ega jõuga avada.
 - Laske kahjustatud või roostes anumad või kustuti detailid asjatundja poolt asendada.
 - Mahuti juures ei tohi teha muudatusi näit. keevitada või joota.
 - Tulekustuti hoida puhtana, mitte kasutada kangeid puhastusvahendeid, puhastada ainult niiske lapiga.
 - Mahutit võib kasutada ainult tulekustuti mahutina.
 - Hoida otse pääkesekiirguse ja niiskuse eest.
 - Kustutusvahendeid ja täielikult tühjendatud rõhuvabasid tulekustuteid tohib lasta käidelta ainult tunnustatud käitlemisettevõtete poolt.
 - Kinnitage tulekustutid sõidukites alati kindlasti. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud hoidikuid. Kinnitage tulekustutid nii, et võimalikud vibratsioonid või liikumine ei kahjustaks neid ega päästaks neid hoidikust välja.
 - Tulekustutid võib kolmandatele isikutele edasi anda ainult koos kasutusjuhendiga!
 - Tulekustutid alates mahuti läbimõõduga üle Ø 150 mm: Täielik rõhumiutus 0 kuni 23 bar, maksimaalne laadimistsüklite arv: 500
 - Tulekustutid alates mahuti läbimõõduga kuni Ø 110 mm: Täielik rõhumiutus 0 kuni 18,5 bar, maksimaalne laadimistsüklite arv: 500

Töötahnilised andmed tulekustutile kustutusvahendiga (kasutajaandmed)

Nominaaltööröhk (pidevsurvekustuti) +20°C juures: vaata pealiskirja / piktogrammi (laaditav tulekustut): vaata pealiskirja / piktogrammi
Pealiskirjas toodud seadmele vastavad andmed võivad erineda - näit. tööpiirkond, nominaaltööröhk, kustutusvahendi kogus, gaasi mass või rõhk kehtivad töövalmis tulekustutile kustutusvahendiga. Nimetatud väärtsusi tuleb kindlasti arvesse võtta. Tootmisaaastat ja seerianumbrit vaadake jälgendit balloonil.


SLOKKE INSTRUKS

GALT

1 Slokk aldri mot vinden.



2 Sprøyt ikke slokkemidlet tilfeldig mot flammene.




3 Ved småbranner må ikke slokkemidlet pøses ut.



4 Ved brann i væsker må man ikke stå for nær. Strålen kan i så fall få den brennende væskeren til å sprute utover.



5 Brukte branslokker må aldri settes tilbake på plass.




RIKTIG

1 Bekjemp alltid ilden med vinden i ryggen.



2 Men begynn omgående slokkingen ved å rette strålen mot brannens glødeområde.



3 Bruk bare så mye slokkemiddel som kreves for å ned ilden. Slokkemiddel for eventuell gjenantening holdes derved i reserve.



4 Fordel slokkemidlet i vifteform over den brennende overflaten. Vær oppmerksom på gjenantening.



5 Når apparatet er utløst skal det fylles på et autorisert serviceverksted. Dette gjelder uansett hvor meget slokkemiddel som er brukt og er et krav fra NS3910.



Veiledning for GLORIA brannslokke

De har gjort et riktig valg ved å anskaffe Dem et brannslokkingssapparat fra Tysklands ledende produsent innen dette området. GLORIA-WERKE har sertifikat på at de produserer i henhold til kvalitetssikringssystemet ISO 9001, som bl.a. garanterer apparatenes høye kvalitet og slokke-effekt.

For at De skal få den fulle nytten av Deres brannslokker i tilfelle brann, er det nødvendig at De setter Dem inn i følgende:

1. Hvor plasseres apparatet?

I private hjem bør slokkeren plasseres i umiddelbar nærhet av soverommet. Er det flere etasjer i boligen, bør man ha ett apparat i hver etasje. Det henges opp synlig, i god høyde over gulvet. Sørg for at alle i boligen er kjent med hvor apparatet henger.

I industri, shipping, kontorer, skoler, sykehuse o.l. må man følge branntilsynets pålegg.

I bilen og båten plasseres brannslokkeren i slingresikker brakett på eller i nærheten av førersetet.

2. Bruksområde

Les etiketten på apparatets forside grundig. De kan finne følgende betegnelse for bruksområdene: A, B, C, eller kombinasjoner av disse: A, AB, ABC, eller BC. Under hver av bokstavene er det angitt hvilke branner apparatet er beregnet for. Merk Dem eventuelle advarsler, som også står på etiketten.

3. Hvordan aktiviseres apparatet?

Les etiketten på apparatets forside, hvor De finner betjeningsinstruksen, slik at De er kjent med denne **før** det brenner. Studer slokkeinstrukturen på denne veiledingens bakside.

4. Klargjøring, omlading og kontroll

Les etiketten på apparatets bakside og følg denne veiledning.

5. Ettersyn og service

Vi anbefaler årlig ettersyn, hvis ikke annet er bestemt. Ettersynet skal foretas av autorisert service-personell. Har apparatet manometer, bør De i tillegg selv hver måned kontrollere at pilen står i det grønne feltet. Står pilen på rødt, må De bringe apparatet til nærmeste service-firma.

6. Etter bruk

Selv om De bare har brukt litt av slokkesmiddelet, **skal** apparatet omlades omgående av kvalifisert personell.

Skulle De være i tvil om noe – kontakt oss:
Hellanor A/S – **Kundeservice**
tlf. 67 06 60 60 – vi står alltid til Deres tjeneste med råd og veiledning.